



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:

NAŠE ZN: 1674/2015-SSV

VYŘIZUJE: Majerová Renáta

TEL.: 724 932 325

FAX:

E-MAIL: Majerova@szdc.cz

DATUM: Olomouc/18.02.2015

Všem uchazečům

POČ. LISTŮ:

POČ. PŘÍLOH:

POČ. LISTŮ PŘ.:

**Věc: Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí – Valašské Meziříčí
Dodatečné informace – Dodatek č. 3**

Dotaz č. 20:

v zadávací dokumentaci k provoznímu souboru PS 02-14-08 žst. Kunčice pod Ondřejníkem, kamerový systém (technická zpráva, schémata) jsou uvedeny tyto počty kamer:
žst. Frýdlant nad Ostravicí - 3 otočné kamery v podchodu pro cestující
žst. Kunčice pod Ondřejníkem - 2 otočné kamery v podchodu
Ve výkazu výměr jsou pod poř. č. 9 uvedeny jen 3 ks otočných kamer.
Žádáme zadavatele o upřesnění správného počtu kamer.

Odpověď na dotaz č. 20:

Správný počet otočných kamer je 5 ks.

Viz. příloha:

PS021408_SP_aktualizace 16022015.pdf

PS021408_SP_aktualizace 16022015.xls

Dotaz č. 21:

v zadávací dokumentaci k provoznímu souboru PS 02-14-08 žst. Kunčice pod Ondřejníkem, kamerový systém (technická zpráva, schémata) je uvedeno, že do žst. Frýdlant nad Ostravicí bude dodán videosever a záznamové zařízení, které bude též v žst. Kunčice pod Ondřejníkem. Ve výkazu výměr se však tyto položky nevyskytují.
Žádáme zadavatele o doplnění těchto položek do výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 21:

Do soupisu prací jsou doplněny položky pro videosever (1ks) a pro záznamové zařízení (2ks).

Viz. příloha:

PS021408_SP_aktualizace 16022015.pdf

PS021408_SP_aktualizace 16022015.xls



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

Dotaz č. 22:

v zadávací dokumentaci k provoznímu souboru PS 02-14-08 žst. Kunčice pod Ondřejníkem, kamerový systém (technická zpráva, schémata) je do žst. Frýdlant nad Ostravicí požadován druhý monitor LCD 24". Tato položka ve výkazu výměr chybí.
Žádáme zadavatele o vyjádření a případné doplnění do výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 22:

Do soupisu prací je doplněna položka pro monitor LCD24" (1ks).

Viz. příloha:

PS021408_SP_aktualizace 16022015.pdf

PS021408_SP_aktualizace 16022015.xls

Dotaz č. 23:

V objektu SO 01-19-10 Propustek v km 96,261 jsou ve výkazu výměr uvedeny položky:

| | | | | |
|----|--------|---|---|--------|
| 19 | 82471 | POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETON DN DO 1000MM | M | 13,800 |
| 20 | 918371 | PROPUSTKY Z TRUB DN DO 1000MM | m | 13,800 |

V poskytnuté projektové dokumentaci jsou uvedeny trouby DN 1200. Jaká hodnota platí a nejsou položky č.19 a 20 započítány dvakrát?

Odpověď na dotaz č. 23:

SO 01-19-10

pol. č. 19 – dodávka materiálu na zhotovení propustku DN 1200 (železobetonové prefabrikované trouby DN 1200 patkové)

pol. č. 20 – zhotovení trubního propustku (montáž)

Opravený soupis prací přiložen

Viz. příloha: SO011910_SP_aktualizace13022015.pdf

SO011910_SP_aktualizace13022015.xls

Informace zadavatele:

Z důvodu změny vlastnictví pozemku po ukončeném územním řízení bylo nutno lokálně upravit technické řešení mimo tento pozemek.

V příloze je upravené technické řešení – jedná se o navýšení 11m3 gabionu (původně bylo v položce č. 18. 509 m3 gabionu, nyní po úpravě 520 m3).

Viz. příloha: !KOO14057-zabory Model (1).pdf

SO011601_SP_aktualizace 05022015.pdf

SO011601_SP_aktualizace 05022015.xls

Přílohy:

Přílohy k dotazu č. 20-22 :

PS021408_SP_aktualizace 16022015.pdf

PS021408_SP_aktualizace 16022015.xls



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

Přílohy k dotazu č. 23:

SO011910_SP_aktualizace13022015.pdf

SO011910_SP_aktualizace13022015.xls

Přílohy k informaci zadavatele:

!KOO14057-zabory Model (1).pdf

SO011601_SP_aktualizace 05022015.pdf

SO011601_SP_aktualizace 05022015.xls

Zadavatel v souladu s § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, poskytuje uchazečům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provedl úpravy v uveřejněném oznámení. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (uveřejněno pod evidenčním číslem VZ 404339).

Zadavatel postupuje v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a přiměřeně prodlužuje následující lhůty. Změny se týkají:

Oddíl IV. 3.3): rušíme datum 3. 3. 2015 a nahrazujeme datem 5. 3. 2015

Oddíl IV. 3.4): rušíme datum 3. 3. 2015 a nahrazujeme datem 5. 3. 2015

Oddíl IV. 3.7): rušíme datum 3. 3. 2015 a nahrazujeme datem 5. 3. 2015

Ing. Jarmila Ozimá
ředitelka odboru investičního
na základě pověření
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace