

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Název stavby: Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Číslo stavby:

Název PS/SO: ŽST Smiřice, úprava ukolejnění

Zatřídění dle JKSO, JKPOV: 828 22

Číslo PS/SO: SO 05-01-21

Datum zpracování: 15.12.2014

Datum aktualizace:

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m1	74A Základy TV								
1	74A800	Uzemnění stožáru TV	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m1	74A Základy TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	m3	74C Vodiče TV								
2	74C924	Ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič	kus	57,000		0,000		0,00		0,00
3	74C926	Ukolejnění s průrazkou výzt. dvojice 2T, 2P - 1 vodič	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
4	74C943	Tažení ochranného lana 70 mm2 Bz	m	50,000		0,000		0,00		0,00
5	74C995	Zpracování KSU a TP _pro účely zavedení do provozu za 100m	kus	20,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m3	74C Vodiče TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	m6	74D Demontáže TV								
6	74D720	Dem_Svody - jednoduché lano	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
7	74D810	Dem_Ukolejnění konstrukcí a stožárů	kus	61,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m6	74D Demontáže TV				0,000		0,00		0,00
Díl:	m10	74 M Revize , zkoušky , měření a technická pomoc TV								
8	74M100	Protokol způsobilosti TV	hod	6,000		0,000		0,00		0,00
9	74M110	Technická kontrola TV	hod	10,000		0,000		0,00		0,00
10	74M200	Měření dotykových napětí u trakčního stožáru	kus	54,000		0,000		0,00		0,00
11	74M300	Revizní zpráva	hod	6,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za m10	74 M Revize , zkoušky , měření a technická pomoc TV				0,000		0,00		0,00