

Váš dopis zn.: -
Ze dne: -
Naše zn.: 5122/2015/SSZ-ÚE

Vyřizuje: Helena Bašťařová

Telefon: 972 524 081
Mobil: 724 129 033
E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 02.04.2015

dle rozdělovníku

**„Revitalizace trati Praha – Vrané nad Vltavou - Čerčany“
Dodatečné informace č. 3 – odpovědi na zaslané dotazy dodavatelů**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 3:

V poskytnuté zadávací dokumentaci – v technické zprávě jsou navrženy na několika přejezdech zádlažbové panely LP-A a LP-B z výrobního programu ŽPSV. Tyto panely jsou výběhový typem roku 2014 a dále s nimi výrobce pro výrobu na nové přejezdy nepočítá. Také jejich únosnost 5 kN/m² není vhodná pro konstrukci přejezdů, kde se počítá s přejezdy silničních vozidel. Tyto panely jsou navrženy pro pochod chodců a pojezd zavazadlových a poštovních vozíků v žel. stanicích a zádlaždění kolejových vlečků.

Žádáme o upřesnění, jak postupovat při tvorbě ceny na těchto přejezdech, a zda zadavatel trvá na navržené konstrukci u těchto výše uvedených přejezdů.

Odpověď:

Výběhový typ zádlažbových panelů LP-A a LP-B z výrobního programu ŽPSV nahradíte:

921620 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY BETONOVÉ ZÁDLAŽBOVÉ TYPU URTŘ ...

Upravené soupisy prací jsou přílohou těchto Dodatečných informací.

Přílohy:

SO 02-13-01	SO 06-13-02
SO 02-13-02	SO 09-13-01
SO 02-13-03	SO 16-13-01
SO 02-13-04	SO 24-13-01
SO 04-13-02	SO 25-13-01
SO 04-13-04	SO 25-13-02
SO 04-13-05	



Ing. Lubor Hrubec
ředitel

Stavební správa západ
na základě „Pověření“ č.1605
ze dne 13.06.2013