

**Stavba: Kontrolně analytické centrum řízení dopravy****Požadavky na výkon nebo funkci****Provozní soubory stavby**

Položka	Název položky	Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby	Poznámka	Cena za položku
PS 204	Klimatizace	<p>V rámci stavby budou doplněny klimatizací ty sdělovací místnosti, kde je situace kritická z důvodu množství instalované technologie již nyní a nová výstavba poměry ještě zhorší. V těchto místnostech klimatizace v současné době není, případně je poddimenzovaná (ATÚ Cheb).</p> <p>Konkrétně se jedná o technologické prostory, ve kterých kde bude umístěno nové sdělovací zařízení v rámci této stavby, v následujících žst.:</p> <p>Klimatizační komplet Qch=4,5kW, el.přímotop , N=2000 W (6x komplet) v ATÚ Česká Lípa, TM VB Jihlava, ATÚ VB Havl.Brod, SM VB Mladá Boleslav, SM VB Nymburk, TM ATÚ Cheb</p> <p>Klimatizační komplet Qch=2,5kW , el.přímotop , N=1000 W (5x komplet) v TM ÚS Břeclav, ATÚ Valašské Meziříčí, TM TB Zdice, TM TKB Tábor, TM ATÚ Chomutov</p>	nutná koordinace s ostatními PS stavby zejména s PS 205 - 211	