

Technická zpráva

Oprava a revize EZS, EPS, ASHS a klimatizací

A.1 Identifikační údaje

Název stavby:	Oprava a revize EZS, EPS, ASHS a klimatizací
Místo stavby:	Technologické objekty ve správě SSZT Ústí nad Labem a SSZT Karlovy Vary
Zadavatel:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Ústí nad Labem Železničářská 31, 400 01, Ústí nad Labem
Termín realizace:	do konce 12/2020
Zhotovitel:	Bude znám po vyhodnocení nabídek veřejné zakázky

A.2 Předmět plnění veřejné zakázky

Provádění pravidelných prohlídek, kontrol, revizí a oprav doplňkových zařízení infrastruktury, zejména ASHS, EPS, EZS a klimatizací.

Revize EPS, EZS a ASHS musí být provedeny nejpozději do termínu stanoveného v přehledu jednotlivých technologií.

Uchazeč musí doložit příslušná osvědčení k výkonu požadovaných servisních činností na zařízeních v obou správách SSZT.

Servisní prohlídka všech klimatizačních jednotek musí být provedena do začátku meteorologického léta, max. do 15.6.2020. Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 bude provedena pravidelná kontrola úniku na zařízeních, která obsahují fluorované skleníkové plyny v množství 5 tun ekvivalentu CO₂ (= 2,4 kg chladiva R410A) nebo větším (uvedeno v poznámce u dotčených klimatizací).

Doprava na pravidelné kontroly, revize, prohlídky, zkoušky a opravy všech zařízení bude zahrnuta v ceně položek.

Zpracoval Miroslav Krob 18. 12. 2019