

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

10 025/2015/SZDC-SSZ-ÚE-Šle.

Vyřizuje: Ing. Šlechtová Marta

Telefon: 972 244 721

Mobil: 602 774 958

E-mail: slechtovaM@szdc.cz

Datum: 22. 06. 2015

Dle rozdělovníku

„Modernizace ŽST Česká Lípa“

Dodatečné informace - Dodatek č. 3


V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zasláné dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 9:


SO 14-41-01

V předložené projektové dokumentaci jsou uvedeny rozdílné hodnoty u vlny trapezového plechu zastřešení. (40mm vs 50mm).

Žádáme zadavatele o sdělení, který údaj je správný.



Obr.1 – SO144101_02_02_04.pdf



Obr.2 – SO144101_02_02_03.pdf

Odpověď na dotaz č. 9:

Správný typ trapezového plechu je TR 40/183, který je uvedený i ve všech dalších přílohách vč. statického výpočtu. Ve výkresu půdorysu (SO144101_02_02_03.pdf) je překlep.

Doplnění zadavatele

Na základě žádosti dodavatele, pořádá zadavatel pro uchazeče o veřejnou zakázku prohlídku místa plnění, která se uskuteční v pondělí **08. 07. 2015 od 09.30 hodin v ŽST Česká Lípa**. Účastníci se sejdou před vchodem do výpravní budovy.



Ing. Lubor Hrubeš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č.1605 ze dne 13.06.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace