

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

9 228/2015/SZDC-SSZ-ÚE-ŠI.

Vyřizuje:

Ing. Šlechtová Marta

Telefon:

972 244 721

Mobil:

602 774 958

E-mail:

slechtovaM@szdc.cz

Datum:

12. 06. 2015

Dle rozdělovníku**„Modernizace ŽST Česká Lípa“****Dodatečné informace - Dodatek č. 1**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 1:

SO 14-40-02

56	720000R	ÚPRAVY ZTI	KPL	1,000
----	---------	------------	-----	-------

V předané projektové dokumentaci k tomuto objektu chybí kompletní výkaz výměr pro ZTI. Projektová dokumentace obsahuje pouze titulní stranu (soubor SO144002_D14_01_07_00.pdf) a první stranu výkazu výměr (soubor SO144002_D14_01_07_01.pdf).

Žádáme zadavatele o doplnění.**Odpověď na dotaz č. 1:**

Neúplný soubor je nahrazen novým souborem „SO144002_D14_01_07_01.pdf“, který je přílohou této odpovědi.

Dotaz č. 2:

SO 14-40-02

14	130001R	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY	KPL	1,000
17	170001R	KONSTRUKCE ZE ZEMIN	KPL	1,000
27	300000R	SVISLÉ KONSTRUKCE	KPL	1,000
36	400000R	VODOROVNÉ KONSTRUKCE	KPL	1,000
50	600000R	ÚPRAVA POVRCHŮ, PODLAHY, VÝPLNÉ OTVORŮ	KPL	1,000
63	700003R	PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA	KPL	1,000
67	900001R	PROTIPOŽÁRNÍ OPTŘENÍ	KPL	1,000
68	900002R	DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ OBJEKTU	KPL	1,000
75	960000R	Bourání, demontáže	KPL	1,000
78	970000R	DROBNÉ BOURACÍ PRÁCE	KPL	1,000

Zadaný soupis prací obsahuje v jednotlivých oddílech i tyto položky kompletů.

Co přesně tyto položky znamenají?

Pokud se mají tyto položky ocenit, žádáme zadavatele o poskytnutí rozpadu těchto položek (kompletní dílčí výkaz výměr ve formátu, se kterým lze dále pracovat, například xls).

Odpověď na dotaz č. 2:

Soupis prací se odkazuje na výkaz materiálu a množství, který je součástí předané dokumentace jako příloha stavební části D11_23. Ve výkazu materiálu a množství je rozpad položek soupisu prací. Pro další zpracování přikládáme soubor ve formátu XLS.

Dotaz č. 3:

SO 14-40-01

187	R76714400111	Výdejní okénko 1200/3000 mm s pultem 250/3000 mm -	ks	1,000
-----	--------------	--	----	-------

Z jakého materiálu je výdejní okénko v 1.nadzemním podlaží?

Odpověď na dotaz č. 3:

Upřesnění materiálů výdejního místa:

rám: hliníková slitina, povrchově budou profily opatřeny práškovým vypalovacím lakem v odstínu barvy RAL 7016

sklo: bezpečnostní sklo

pult: stejný materiál jako vnitřní parapety (dřevotřísková deska s vysokotlakým HPL laminátem na povrchu); tloušťka 19 mm; ve stejném dekoru jako vnitřní podhledy (dřevodekor).

Přílohy: SO144002_D14_01_07_01.pdf
SO144002_D11_23_01.xls



Ing. Lubor Hrubeš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace