

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

15401/2015-SZDC-SSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál

Telefon: 972 244 865

Mobil: 602 741 737

E-mail: kosmal@szdc.cz

Dle rozdělovníku

„Trať 024 Ústí nad Orlicí – Lichkov, úsek Ústí nad Orlicí - Letohrad“

Dodatečné informace - Dodatek č. 5

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č.22:

V SO 01 -13 – 01 – Přejezd v km 0,433 (P5192) – celopryžový přejezd:

Počty panelů pro chodník ve výkresu situace nesedí s počtem panelů psaných v technické zprávě a zároveň s výkazem výměr. Kolik má být použito panelů, 4 vnější délky 0,9 m a 2 vnitřní délky 0,9 m (dle TZ a výkazu výměr) nebo 3 vnější délky 0,9 m a 2 vnitřní délky 0,9 m (dle výkresu situace)?

Odpověď na dotaz č.22:

Správný počet panelů pro chodník uvádí TZ a výkaz výměr. Budou použity 2 vnitřní panely dl. 0,9m a 4 vnější panely dl. 0,9m. Situace byla opravena.

Dotaz č.23:

V SO 01-13-03 - Přejezd v km 1,432 (P5194) – celopryžový přejezd:

Počty panelů pro komunikaci v technické zprávě nesedí s počtem panelů ve výkrese a zároveň s výkazem výměr. Kolik má být použito panelů, 16 vnějších délky 1,2 m a 16 vnitřních délky 0,6m (dle TZ) nebo 14 vnějších délky 1,2 m a 14 vnitřních délky 0,6 m (dle výkresu situace a výkazu výměr)?

Odpověď na dotaz č.23:

Počet panelů pro tento přejezd se řídí výkresem situace a výkazem výměr. Bude použito 14 vnitřních panelů dl. 0,6m a 14 vnějších panelů dl. 1,2m. Technická zpráva byla opravena.

Dotaz č.24:

V SO 01 -13 – 05 – Přejezd v km 2,898 (P5196) – železobetonový přejezd:


Technická zpráva neodpovídá výkresu situace a výkazu výměr. Kolik a jakých rozměrů má být použito panelů, 2ks vnějších délky 3,6 m a 2 ks vnitřních délky 1,8 m (dle TZ) nebo 8ks vnějších a 4 ks vnitřních (dle výkresu situace), tak aby celkové množství odpovídalo výkazu výměr tedy 16,8 m²?

Odpověď na dotaz č.24:

Počet a typ panelů pro tento přejezd odpovídá výkresu situace a výkazu výměr. Budou použity 4 vnitřní panely dl. 1,2m a 8 vnějších panelů dl. 1,2m. Technická zpráva byla opravena.

Přílohy: 1) E_1_3_1_2_Sit
2) E_1_3_3_1_TZ
3) E_1_3_5_1_TZ

V Praze dne 21. 09. 2015


.....
Ing. Lubor Hruběš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č.1700
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

