



V Praze dne 6.11.2015

Věc: Dotazy a odpovědi k zadávací dokumentaci č. 3

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji otázky a odpovědi k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

Název zadavatele:	PREdistribuce, a.s. a Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Sídlo zadavatele:	Svornosti 3199/19a, Praha 5, PSČ 150 00 a Praha 1 – Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
Název veřejné zakázky:	Dodávka zapouzdřené rozvodny 110 kV pro transformovnu (měnírnu SŽDC) Praha – ZAHRADNÍ MĚSTO
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení

Otázka č. 1

Znění dotazu

V poli číslo 02 a 06 (SŽDC) nejsou na vývodech uzemňovače. Skutečně to tak má být? Většinou se dávají na všech vývody 110 kV.

Znění odpovědi

Předmětné předané schéma pole č.02 a O6 (SŽDC) rozvaděče 110 kV je platné, tedy s vývody bez uzemňovačů

Ing. Pavel Jirka
jednatel Veřejné zakázky s.r.o.
tel. 224 318 907