

Váš dopis zn.: -

Ze dne: -

Naše zn.: 2755/2016-SZDC-SSZ-UE-HII

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Hlídková

Telefon: 972244810

Mobil: 724321788

E-mail: hlidkova@szdc.cz

**Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n., II. část – žst. Praha Hostivař – Praha hl.n.
Dodatečné informace – Dodatek č. 25**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 1 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, zasíláme následující dodatečné informace.

Dotaz č. 427:**SO 3-34-01 – Žst. Praha – Zahradní město, úprava TV TT ul. Průběžná**

Ve výkazu výměr neodpovídá počet stožárů údajům v dokumentaci. Ve výkazu je uveden počet 36ks, v technické zprávě je ve stavební tabulce pouze 35ks (číslo S07 je vynecháno).

Dotaz – bude změněn VV?**Dotaz č. 428:****SO 3-34-01 – Žst. Praha – Zahradní město, úprava TV TT ul. Průběžná**

Ve výkazu výměr neodpovídá celkový počet a rozložení počtu pilotovaných a hranolových základů. Ve VV je uvedeno 21ks pilot a 15ks hranolových základů. Dle technické zprávy (ve stavební tabulce) je počet pilot 27ks a počet hranolových základů 8ks.

Dotaz – bude na tyto počty upraven VV?**Odpověď č. 427 a č. 428:**

Má být celkem 35 stožárů, 10 se základem hranolovým a 25 se základem pilotovým. Byl opraven soupis prací, výkaz výměr a technická zpráva. TZ, SP a VV zasíláme v příloze odpovědi.

Přílohy:

Soupis prací

Výkaz výměr

Technická zpráva

V Praze dne: 23. 2. 2016



Ing. Lubor Hrubeš
ředitel