



Váš dopis zn.

Ze dne 13.4.2015

Naše značka PVK 18551/OTPČ/15

Vyřizuje Dušan Říha
Operativní útvar provozního ředitele
Dykova 3, Praha 10

Tel. / fax 221 501 123

E-mail dusan.riha@pvk.cz

Datum 23.4.2015

Vážená společnost

SUDOP Praha, a.s.

Olšanská 1a

130 80 Praha 3

Vyjádření k projektu pro umístění stavby kanalizační přípojky a podmínky pro jejich realizaci

Stavebník: SŽDC, s.o., Dlážďená 1003/7, Praha 1

předložil akciové společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen PVK) žádost o vyjádření k projektu na stavbu kanalizační přípojky pro objekt: ŽST Vršovice - obvod Eden, provozní objekt

Objekt bude napojen na areálový rozvod vody

Praha: **10** katastrální území: **Strašnice** číslo katastrální: **4501/1**

ulice: **Pod altánem** Číslo popisné: číslo orientační:

Navrhovaná přípojka kanalizace:

průměr: **DN 200** materiál: **kamenina**

bude zaústěna do: **2200/2750** napojení bude provedeno: **Vývrtem a vložkou**

délky veřejných částí přípojek: **3,0 m, ukončena RŠ DN 1000 mm s vnějším spádovým stupněm, provedení dle MS v platném znění výkres B-7.3**

Vše musí být provedeno v souladu s Městskými standardy vodovodů a kanalizací na území Hl. města Prahy (www.pvs.cz) a Technickými požadavky PVK a.s. (www.pvk.cz) v platném znění.

Pražské vodovody a kanalizace a.s. souhlasí s předloženou projektovou dokumentací za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:

1. Stavba kanalizační přípojky bude provedena nákladem investora podle schválené projektové dokumentace.
2. Veškeré změny proti schválené projektové dokumentaci (zejména změny materiálů, umístění i velikosti revizní šachty) je nutno předem projednat a schválit v Oddělení technickoprovozní činnosti PVK, Dykova 2514/3, Praha 10.
3. Provedení kanalizační přípojky musí odpovídat Technickým požadavkům společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., pro napojení kanalizační přípojky na kanalizaci pro veřejnou potřebu na území hlavního města Prahy – dostupné na www.pvk.cz.
4. Bezprostředně po vybudování kanalizační přípojky a před záhozem výkopu je povinností investora přizvat zaměstnance PVK, ke kontrole, zda byla přípojka provedena dle schválené projektové dokumentace. Po prohlídce PVK vystaví zápis o kontrole. Zaměstnanec PVK, musí být přizván včas (minimálně 2 pracovní dny předem) tak, aby prohlídka bylo možno uskutečnit na odkrytém, tj. nezaházeném, nezazdřeném nebo jinak zakrytém potrubí.



5. **Geodetické zaměření skutečného provedení kanalizační přípojky dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, v platném znění, je nutno předat do oddělení GIS PVK, Dykova 2514/3, Praha 10. Pokud stavebník PVK nepředá geodetické zaměření skutečného provedení přípojky do dvou měsíců od data její realizace, nebude stavebníkovi vydáno souhlasné stanovisko k užívání kanalizační přípojky.**
6. Vypouštění odpadních vod ze staveníšť se vztahuje i na vypouštění podzemních vod ze stavebních jam, ražených štol a také na vody srážkové. V případě využití stávajících přípojek je třeba uzavřít dodatek k platné smlouvě tehdy, pokud dojde ke změně množství dodávané vody nebo ke změně množství či kvality vypouštěných vod do kanalizace, oproti platné smlouvě.
7. Kde není zřízena podle předchozího schválení mycí plocha motorových vozidel, vybavená příslušným lapačem benzínu a oleje, nesmí být prováděno mytí motorových vozidel na dvorech ani v garáži.
8. Do jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu nesmí být vypuštěna voda teplejší jak 40 °C. Za dodržení tohoto ustanovení odpovídá odběratel připojený na kanalizaci pro veřejnou potřebu.
9. **Zahájení odvádění odpadních vod přípojkou, je podmíněno vydáním souhlasu PVK s užíváním této přípojky a ohlášením užívání stavby příslušnému stavebnímu úřadu.**

Podmínky provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu pro činnost v ochranných pásmech provozovaných sítí:

10. V ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok pro veřejnou potřebu a stávajících veřejných částí přípojek vodovodu a kanalizace provádět výkopové práce ručně.
11. Vodovodní armatury stávajícího vodovodu musí být po celou dobu výstavby přístupné a nesmí dojít stavební činností k jejich poškození.
12. Nad stávajícími vodovodními řadů a kanalizačními stokami nesmí být skladován stavební ani výkopový materiál, který musí být zajištěn tak, aby nedošlo k jeho napadání nebo splavení do kanalizačních objektů či potrubí (finanční náklady na vyčištění budou uplatněny u investora akce).
13. Zařízení staveníšť nesmí být situováno v ochranném pásmu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.
14. Investor nebo dodavatel stavby odpovídá za veškeré škody, které vzniknou při realizaci stavby na stávajících zařízeních v provozování PVK nebo které vzniknou dalším subjektům v důsledku poškození vodovodního nebo kanalizačního zařízení při realizaci stavby.

Platnost tohoto vyjádření je dva roky od data jeho vyhotovení.

Pokud se rozhodnete pro realizaci přípojky, dostavte se osobně nejpozději 10 pracovních dnů před realizací, v návštěvní dny (pondělí a středa 8:00 – 18:00 hodin) do PVK, Dykova 3, Praha 10.

Do oddělení technickoprovozní činnosti přineste:

rozhodnutí o umístění stavby, územní souhlas nebo jiný doklad vydaný stavebním úřadem s vyznačením nabytí právní moci, toto vyjádření.

S pozdravem

Ing. Michal Vyskočil
manažer operativního útvaru
provozního ředitele PVK, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
102 00 Praha 10, Ke Kablu 971
Úsek provozního ředitele
736