

Váš dopis zn.: -
Ze dne: -
Naše zn.: 364/2016-SZDC-SSZ-UE-HII

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Hlídková
Telefon: 972244810
Mobil: 724321788
E-mail: hlidkova@szdc.cz

Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n., II. část – žst. Praha Hostivař – Praha hl.n.**Dodatečné informace – Dodatek č. 5**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 1 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, zasíláme následující dodatečné informace.

Dotaz č. 161:

V zadavatelem postoupené zadávací dokumentaci – soupisu prací u SO 3-70-01, ŽST Praha Zahradní město, dešťová kanalizace, položka č. 5 - Protlačování ocelového potrubí DN do 300 mm, a u soupisu prací u SO 4-70-01, ŽST Vršovice – obvod Eden, dešťová kanalizace, položky č. 5, 6 a 7 - Protlačování ocelového potrubí DN do 200, do 300 a do 500 mm, nejsou uvedeny informace, na které stoce a v kterém staničení se uvedené protlaky nachází.

Odpověď č. 161:

SO 3-70-01

Stoka D1 úsek K15 - K18, v situaci a technické zprávě není zakresleno, jedná se o eventualitu s ohledem na postup stavebních prací a odstávku kolejí.

SO 4-70-01

Protlaky jsou z důvodu POV - během výstavby musí být dočasně zachovány koleje nad protlačovanými úseky - viz. protlaky níže

Položka č. 5 (PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 200MM):

41m

stoka J1-2 (mezi šachtami J-2-1 a J1-3) - 25m

stoka J1-4 (mezi šachtami J1-4-1 a J1-5) - cca 16m

Položka č. 6 (PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 300MM):

16m

stoka J1-3 (od šachty J-4 směrem k šachtě J1-3-1) - pod kolejema v úseku cca 16m

Položka č. 7 (PROTLAČOVÁNÍ OCELOVÉHO POTRUBÍ DN DO 500MM):

16m

stoka J1 (mezi šachtami J1-7 a J1-6) - pod kolejema v úseku cca 16m

Dotaz č. 162:

V zadavatelem postoupené zadávací dokumentaci – soupisu prací u SO 3-70-02, ŽST Praha Zahradní město, kanalizace pro odvodnění Průběžné ul., u položek č. 27, 28 a 29 - Kameninové potrubí, nejsou uvedeny informace ke spojovacímu systému, třídě únosnosti a vrcholovému zatížení potrubí.

Odpověď č.162:

SO 3-70-02

Spojovací systém C, třída pevnosti DN 300 - 240, DN 400 - 200, vrcholový tlak DN 300 - 72, DN 400 - 80

Dotaz č. 163:

V zadavatelem postoupené zadávací dokumentaci – soupisu prací u SO 3-70-02, ŽST Praha Zahradní město, kanalizace pro odvodnění Průběžné ul., u položek č. 31 a 32 - Chránička DN 500 + nasunutí, nejsou uvedeny informace, na které stoce a v kterém staničení se nachází.

Odpověď č.163:

SO 3-70-02

Jedná se o podchod pod tramvajovou trať na stoce D2 a D1-1, popsáno v TZ str.4, zakresleno v podélných profilech a situaci stavby

Dotaz č. 164:

V zadavatelem postoupené zadávací dokumentaci – soupisu prací u SO 3-70-02, ŽST Praha Zahradní město, kanalizace pro odvodnění Průběžné ul., u položky č. 36 - ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM 1500 x 1500, OSAZEN VÍROVÝ VENTIL, není uvedena přesná specifikace vírového ventilu. Pro kalkulaci je nutno blíže specifikovat typ tohoto ventilu.

Odpověď č.164:

SO 3-70-02

Vírový ventil o světlosti 125 mm s odtokem 20,0 l/s. (např. SUn45-2) fa. PFT s.r.o.. (TZ str. 5)

Dotaz č. 165:

V zadavatelem postoupené zadávací dokumentaci – soupisu prací u SO 4-70-01.1, ŽST Vršovice – obvod Eden, dešťová kanalizace – retenční nádrž, u položky č. 12 - KOMPL KONSTR NÁDRŽÍ ZE ŽELBET DO C30/37 (B37) VČET VÝZT. VYSTROJEN Í A ARMATUR (VÍROVÝ VENTIL), není uvedena přesná specifikace vírového ventilu. Pro kalkulaci je nutno blíže specifikovat typ tohoto ventilu.

Žádáme zadavatele o upřesnění, resp. specifikaci typu ventilu.

Odpověď č.165:

SO 4-70-01.1

Ventil Sun 45-3 / DN 250

dno – max. hladina 1,8 m

regulovaný odtok 86,5 l/s

Dotaz č. 166:

V zadavatelem postoupené zadávací dokumentaci – soupisu prací u SO 4-70-01, ŽST Vršovice – obvod Eden, dešťová kanalizace, položka č. 15 - Chráničky z trub ocelových DN do 400 mm, nejsou uvedeny informace, na které stoce a v kterém staničení se nachází.

Žádáme zadavatele o doplnění, resp. upřesnění místa a staničení této chráničky.

Odpověď č.166:

SO 4-70-01

41m

stoka J1-2 (mezi šachtami J-2-1 a J1-3) - 25m

stoka J1-4 (mezi šachtami J1-4-1 a J1-5) - 16m

Dotaz č. 167:

V zadavatelem postoupené zadávací dokumentaci – soupisu prací u SO 4-70-01, ŽST Vršovice – obvod Eden, dešťová kanalizace, položka č. 16 - Potrubí z trub plast odpad DN do 150 mm je uvedeno množství 52,5 m. V PD jsou údaje o zřízení potrubí 17+116,8+2 m. Není pak zřejmé, o kterých 52,5 m se jedná?

Žádáme zadavatele o doplnění, resp. upřesnění místa, kde se odpadní potrubí zřizuje.

Odpověď č. 167:

SO 4-70-01

Jedná se o přípojky od přístřešků na nástupištích 1,2,3.

Nástupiště 1 - 15.5m

Nástupiště 2 - 12m

Nástupiště 3 - 25m

Dotaz č. 168:

V zadavatelem postoupené zadávací dokumentaci je pro SO 3-33-01 ŽST Praha Zahradní město, úprava tramvajové trati v ul. Průběžná, v technické zprávě zmínka o provedení přípravy pro mazací zařízení.

Žádáme zadavatele o doplnění, resp. upřesnění, jakou dodávku prací v tomto případě zadavatel požaduje.

Odpověď č. 168:

V rámci přípravy pro mazací zařízení bylo uvažováno s následujícím:

- kompletní dodávka materiálů pro instalaci mazací báze
- kompletní dodávka materiálů pro instalaci bezkontaktního čidla
- kompletní dodávka tlakových hadic, včetně tlakových šroubení
- kompletní dodávka montážních prací, včetně osazení mazacích trysek
- spotřební materiál
- montáž

V soupisu prací SO 3-33-01 byla upravena technická specifikace položky 41. Opravený soupis prací zasíláme v příloze.

Dotaz č. 169:

V zadavatelem postoupené zadávací dokumentaci pro SO 3-33-01 ŽST Praha Zahradní město, úprava tramvajové trati v ul. Průběžná, v technické zprávě ani ve výkazu výměr se neuvádí zřízení přechodových oblastí mezi konstrukcí tramvajové tratě na příčných prazcích a na betonové desce pomocí prolití šterkového lože pryskyřicí.

Žádáme zadavatele o vyjádření, zda je požadováno zřízení těchto přechodových oblastí.

Odpověď č. 169:

V době zpracování PD se tato úprava ještě nepoužívala. V dnešní době se tato úprava realizuje již standardně a DP a.s. jí požaduje. Úprava doplněna do TZ. V soupisu prací vytvořena nová položka č. 101 Prolití šterkového pryskyřicí 91,5 m³ - Položka obsahuje zřízení prolití šterkového lože. Položka obsahuje veškerý potřebný materiál. Šterkové lože v přechodové oblasti je zpravidla rozděleno na čtyři úseky, každý o délce 4 prazců, které jsou prolity pryskyřicí s klesající intenzitou polévání a propenetrování lože, které zajistí plynulou změnu tuhosti v oblasti přechodu. Měrná jednotka 1 m³ = 1 m³ prolitého kolejového lože vč. šterku.

Do soupisu prací a projektové dokumentace byl na základě připomínek a požadavků DP a.s. též doplněn zastávkový označník, včetně přípojky elektrické energie – nové položky č. 102 až 117.

Opravenou technickou zprávu a situaci zasíláme v příloze.

Další sdělení zadavatele:

V návaznosti na novelizaci stávajícího zákona o veřejných zakázkách zákonem č. 375/2015 Sb., část čtrnáctá, čl. XV, kdy podle nového ustanovení § 53 odst. 1 písm. l) ZVZ splňuje v zadávacím řízení základní kvalifikační předpoklady dodavatel, vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu, přičemž dodavatel splnění tohoto předpokladu prokazuje předložením čestného prohlášení, **doplňuje zadavatel Pokyny pro dodavatele takto:**

1) Čl. 9.4, druhá odrážka, se **doplňuje o nový bod l)** takto:

- l) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.

2) Čl. 9.4, třetí odrážka, v šestém odstavci, se text:

– k prokázání kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. i), j) a k) ZVZ čestné prohlášení, které nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů a z kterého jednoznačně vyplývá splnění příslušného kvalifikačního předpokladu. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

zrušuje a nahrazuje novým textem v tomto znění

– k prokázání kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. i), j), k) a l) ZVZ čestné prohlášení, které nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů a z kterého jednoznačně vyplývá splnění příslušného kvalifikačního předpokladu. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

3) V textu Přílohy č.8 se za poslední odrážku **doplňuje nová odrážka s textem:**

- vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.

Přílohou tohoto Dodatku č. 5 je aktualizovaná Příloha č. 8 Pokynů pro dodavatele (Díl 1, část 2), v níž je zapracováno výše uvedené doplnění základních kvalifikačních předpokladů, které dodavatel dokládá formou čestného prohlášení.

V souvislosti s dodatečnými informacemi - dodatkem č. 5 zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 3 dny je v souladu s § 40 odst. 3 ZVZ a je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších platných právních předpisů, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení „Opravné Oznámení o zakázce - veřejné služby“, které bude uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Vzhledem k provedeným úpravám v uveřejněném vyhlášení podle § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) postupuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 6 zákona a přiměřeně prodlužuje následující lhůty:

Změny se týkají těchto ustanovení Oznámení o zakázce:

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů

Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo přístup k dokumentům

Datum: 26/02/2016 nahrazeno 29/02/2016 (dd/mm/rrrr) Čas: 09:00

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 26/02/2016 nahrazeno 29/02/2016 (dd/mm/rrrr) Čas: 09:00

IV.3.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 26/02/2016 nahrazeno 29/02/2016 (dd/mm/rrrr) Čas: 09:15

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Příloha:

Soupis prací SO 3-33-01

Technická zpráva SO 3-33-01

Situace SO 3-33-01

Příloha č. 8 (ZD – Díl 1, část 2)

V Praze dne 11. 1. 2016



Ing. Jarmila Ozimá
na základě pověření č. 1604 ze dne 13.6.2013
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace