



LEGENDA:

Svítlidlo s LED diodami osazené na zastřešení nástupišť

Příprava pro uchycení v rámci konstrukce zastřešení

Napět'ová soustava:

3 PEN/NPE AC 50Hz, 400/230 V, TN-C-S

3 NPE AC 50Hz TT

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 bude provedena ochrana:

Základní - automatickým odpojením od zdroje dle tab. 41NR pomocí jističích prvků

Zvýšená - proudovým chráničem

Použitím zařízení třídy ochrany II

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí rozvodných elektrických zařízení do 1000 V i nad 1000 V v distribuční soustavě SŽDC:

Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a dle ČSN 341500 ed.2 bude provedena ochrana:

Polohou - mimo POTV

Základní izolací živých částí

Krytem

Pracovní prostředí dle ČSN 33 2000 - 4-41 ed.2 Z1

Pracovní prostředí je stanoveno na základě zpracovaného protokolu o určení vnějších vlivů. Navržená zařízení musí respektovat stanovené prostředí druhem ochrany a stupněm krytí.

ČISTOPIS DOKUMENTACE 11/2015

Souřadnicový systém S-JTSK

Výškový systém Bpv

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:
Investor, objednatel:		Kontaktní adresa:	
<div><div><div>SŽDC</div><div>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace</div><div>Diážděná 1003/7</div><div>110 00 Praha 1</div></div><div><div>Správa železniční dopravní cesty</div></div></div>		<div><div>Správa železniční dopravní cesty, s.o.</div><div>Stavební správa západ</div><div>Sokolovská 278/1955,</div><div>190 00 Praha 9</div></div>	
METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Souprava číslo:	
HIP: Ing. Jaroslav Janeček tel.: +420 296 154 302 Stupeň: PS (DSP)		Název a účel díla: Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr	
Zpracovatelský útvar: S71 - STŘEDISKO ELEKTRO tel.: +420 296 154 325 Vedoucí útvaru: Ing. Tomáš Mach		Název části díla: STAVEBNÍ ČÁST TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů SO 13-36-01 Beroun - kabelové rozvody nn a osvětlení	
Odpovědný projektant: Ing. Jan Kahuda Vypracoval: Ing. Jan Kahuda		Název přílohy: Situace osvětlení - zastřešení nástupiště	
Skart. znak: V20/2036 Formát: 8xA4		Změna: 000 Číslo příl.: 006	
Datum: 11/2015 Měřítko: 1:500		IČD: 14 6380 005 03 06 01	