

Váš dopis zn.: -  
Ze dne: -  
Naše zn.: 12894/2016-SZDC-  
SSZ-ÚE-Baš

Vyřizuje: Helena Baštářová

Telefon: 972 524 081  
Mobil: 724 129 033  
E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 02.08.2016

dle rozdělovníku

**Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská**  
**Dodatečné informace č. 27 – odpovědi na zaslané dotazy dodavatelů**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

**Dotaz č. 256:**

Dotaz k objektu SO 34-38-08.21 – vzduchotechnika žel. mostu v km 349,079.

Ve výkazu je uvedeno potrubí DN15. Zřejmě došlo k překlepu a má tam být hodnota DN315. Je možné to napravit?

**Odpověď:**

Přepis v soupise prací SO 34-38-08.21 byl opraven, u položky č.5 byl upraven profil potrubí na DN315.  
V příloze je opravený soubor soupisu prací SO343808\_21\_sp\_oprava1.xls.

**Přílohy:**

- SO343808\_21\_sp\_oprava1.xls



Ing. Lubor Hrubeš  
ředitel

Stavební správa západ  
na základě „Pověření“ č. 1605  
ze dne 13.06.2013