

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

14003/2016-SZDCSSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Michael Dobrý

Telefon: 972 244 623

Mobil: 727 876 355

E-mail: dobry@szdc.cz

Dle rozdělovníku„Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“**Dodatečné informace - Dodatek č.28**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zasláné dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č.120:

V podchodech SO 03-20-02 a 03-20-05 jsou na schodištích navrženy žulové dlažby a sokly. Může zadavatel upřesnit typ žuly a formát desek?

Odpověď na dotaz č.120:

Stupně budou na schodištích rozděleny na třetiny, podstupnice na poloviny šířky schodiště. Po dohodě s investorem je možné i bez spárořezu v celé šířce schodiště. Stupně budou světlého odstínu, podstupnice a sokly tmavého. Další parametry viz TZ. Zejména je třeba dodržet hodnotu minimálního smykového tření u stupňů. Podstupnice a sokly budou leštěné.

V Praze dne 23. 08. 2016



Ing. Lubor Hruběš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č.1605
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

