

Váš dopis zn.: -  
Ze dne: -  
Naše zn.: 11505/2016-SZDC-  
SSZ-ÚE-Baš

dle rozdělovníku

Vyřizuje: Helena Baštářová

Telefon: 972 524 081  
Mobil: 724 129 033  
E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 12.07.2016

### Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati - Demolice Dodatečné informace č. 10 – odpovědi na zasláné dotazy dodavatelů

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zasláné dotazy dodavatelů takto:

#### **Dotaz č. 21:**

##### **SO 298-34-60 Demolice, Domažlická,**

##### **poř. č. 295 Kompletní pletivové oplocení včetně sloupků a branek**

Pro relevantní zpracování cenové nabídky, žádáme o specifikaci oplocení tj. je třeba určit velikost oka, tloušťku drátu, šíři branek vč. výšky.

Dále je třeba stanovit, zda bude pletivo kopírovat terén nebo bude mírně zapraveno do země nebo budou použity podhrabové desky?

Bylo by vhodné, doplnit zadávací PD nákresem oplocení.

#### **Odpověď:**

Základní specifikace oplocení je uvedena v části dokumentace B. Souhrnná technická zpráva. Upozorňujeme, že oplocení bude budováno jako provizorní a to pouze na pokyn zadavatele (SZDC s.o., Stavební správa západ) a správce (SZDC s.o., Oblastní ředitelství Plzeň) dle aktuálního stavu vývoje staveniště. Pletivo čtyřhranné, velikost ok může být max. 60 x 60, tl. ocelového drátu min. 2 mm. Výška branky shodná s výší pletiva, šíře branek min 1,1 m (postačuje ocelový rám vypletený stejným typem pletiva jako v okolních úsecích plotu). Zajištění branky proti otevření jednoduchým způsobem (např. visací zámek přes petlici). Pletivo kopíruje terén. Plot bez podhrabových desek.



**Ing. Lubor Hrubeš**

ředitel

Stavební správa západ  
na základě „Pověření“ č.1605  
ze dne 13.06.2013