

Váš dopis zn.: -

Ze dne: -

Naše zn.: 11159/2016-SZDC-
SSZ-ÚE-Baš

dle rozdělovníku

Vyřizuje: Helena Baštářová

Telefon: 972 524 081

Mobil: 724 129 033

E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 01.07.2016

Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati - Demolice
Dodatečné informace č. 9 – odpovědi na zaslané dotazy dodavatelů

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 20:

V dotazu č. 1 uchazeč upozorňoval zadavatele na chybné množství v položkovém rozpočtu. Jako příklad uchazeč uvedl konkrétní položku ze stavebního objektu č. 308 s tím, že stejné chyby jsou i v jiných SO a žádal zadavatele o kontrolu výkazu výměr, neboť zadavatel je zodpovědný za správnost výkazu výměr dle § 44 odst. 1) ZVZ. Zadavatel opravil pouze 1 konkrétní položku, ale zbylé položky v jiných SO zůstaly zčásti chybné. Níže uvádíme seznam SO s uvedením položek, ve kterých je dle našeho názoru stále uvedeno chybné množství.

Demolice č. 127 – Objekt skladu

Pol. č. 71 „Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací“ je uvedeno množství 73 m3, což neodpovídá uvedenému výpočtu ve výkazu výměr. Změnou této položky budou dotčeny pol. č. 72 „Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km“, pol. č. 73 „Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku zkd 1 km přes 1 km“ a pol. č. 74 „Skládkovné – železobeton“.

Demolice č. 129 – Obytný dům

Pol. č. 88 „Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací“ je uvedeno množství 96,180 m3 s jednotkovou hmotností 2,380 což neodpovídá hodnotě uvedené v pol. č. 95 „Skládkovné – železobeton“. Změnou této položky budou dotčeny pol. č. 90 „Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km“ a pol. č. 91 „Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku zkd 1 km přes 1 km“.

Demolice č. 130 – Obytný dům

Pol. č. 101 „Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací“ je uvedeno množství 16,5 m3 s jednotkovou hmotností 2,380 což neodpovídá hodnotě uvedené v pol. č. 108 „Skládkovné – železobeton“. Změnou této položky budou dotčeny pol. č. 103 „Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km“ a pol. č. 104 „Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku zkd 1 km přes 1 km“.

Demolice č. 131 – Obytný dům

Pol. č. 114 „Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací“ je uvedeno množství 59 m3 s jednotkovou hmotností 2,380 což neodpovídá hodnotě uvedené v pol. č. 121 „Skládkovné – železobeton“. Změnou této položky budou dotčeny pol. č. 116 „Vodorovná doprava sutí s naložením a

složením na skládku do 1 km“ a pol. č. 117 „Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km“.

Demolice č. 132 – Obytný a firemní dům

Pol. č. 127 „Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací“ je uvedeno množství 42,5 m3, což neodpovídá uvedenému výpočtu. Změnou této položky budou dotčeny pol. č. 129 „Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km“, pol. č. 130 „Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km“ a pol. č. 134 „Skládkovné – železobeton“.

Demolice č. 144 – Kůlna ve dvoře

Pol. č. 217 „Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací“ je uvedeno množství 3,00 m3 s jednotkovou hmotností 2,410 což neodpovídá hodnotě uvedené v pol. č. 223 „Skládkovné – železobeton“. Změnou této položky budou dotčeny pol. č. 218 „Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km“ a pol. č. 219 „Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km“.

Demolice č. 145 – Obytný a firemní dům

Chybí položka „Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací“ na kterou se váže pol. č. 235 „Skládkovné – železobeton“.

Demolice č. 148 – Firemní dům

Chybí položka „Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací“ na kterou se váže pol. č. 266 „Skládkovné – železobeton“.

Demolice č. 149 – Firemní dům

Chybí položka „Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací“ na kterou se váže pol. č. 279 „Skládkovné – železobeton“.

Demolice č. 150 – Firemní dům

Pol. č. 285 „Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací“ je uvedeno množství 28,225 m3 s jednotkovou hmotností 2,380 což neodpovídá hodnotě uvedené v pol. č. 292 „Skládkovné – železobeton“. Změnou této položky budou dotčeny pol. č. 287 „Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km“ a pol. č. 288 „Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km“.

Demolice č. 151 – Dům

Pol. č. 298 „Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací“ je uvedeno množství 50,625 m3 s jednotkovou hmotností 2,380 což neodpovídá hodnotě uvedené v pol. č. 305 „Skládkovné – železobeton“. Změnou této položky budou dotčeny pol. č. 300 „Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km“ a pol. č. 301 „Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km“.

Demolice č. 152 – Sklad

Pol. č. 311 „Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací“ je uvedeno množství 82,8 m3 s jednotkovou hmotností 2,380 což neodpovídá hodnotě uvedené v pol. č. 317 „Skládkovné – železobeton“. Změnou této položky budou dotčeny pol. č. 312 „Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km“ a pol. č. 313 „Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km“.

Demolice č. 153 – Objekt

Pol. č. 322 „Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací“ je uvedeno množství 205,125 m³ s jednotkovou hmotností 2,380 což neodpovídá hodnotě uvedené v pol. č. 328 „Skládkovné – železobeton“. Změnou této položky budou dotčeny pol. č. 323 „Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km“ a pol. č. 324 „Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km“.

Demolice č. 154 – Objekt ve dvoře

Pol. č. 333 „Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací“ je uvedeno množství 2 m³ s jednotkovou hmotností 2,380 což neodpovídá hodnotě uvedené v pol. č. 339 „Skládkovné – železobeton“. Změnou této položky budou dotčeny pol. č. 334 „Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km“ a pol. č. 335 „Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km“.

Demolice č. 155 – Firemní dům ve dvoře

Pol. č. 344 „Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací“ je uvedeno množství 30,625 m³ s jednotkovou hmotností 2,380 což neodpovídá hodnotě uvedené v pol. č. 351 „Skládkovné – železobeton“. Změnou této položky budou dotčeny pol. č. 346 „Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km“ a pol. č. 347 „Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km“.

Demolice č. 156 – Dům

Pol. č. 356 „Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací“ je uvedeno množství 33,625 m³ s jednotkovou hmotností 2,380 což neodpovídá hodnotě uvedené v pol. č. 363 „Skládkovné – železobeton“. Změnou této položky budou dotčeny pol. č. 358 „Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km“ a pol. č. 359 „Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km“.

Demolice č. 161 – Garáže a dílna

Pol. č. 405 „Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací“ je uvedeno množství 64,5 m³ s jednotkovou hmotností 2,380 což neodpovídá hodnotě uvedené v pol. č. 411 „Skládkovné – železobeton“. Změnou této položky budou dotčeny pol. č. 406 „Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km“ a pol. č. 407 „Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km“.

Demolice č. 162 – Obchod barvy laky

Chybí položka „Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací“ na kterou se váže pol. č. 422 „Skládkovné – železobeton“.

Demolice č. 164 – Objekty v autobazaru

Pol. č. 439 „Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací“ je uvedeno množství 37,5 m³ s jednotkovou hmotností 2,380 což neodpovídá hodnotě uvedené v pol. č. 445 „Skládkovné – železobeton“. Změnou této položky budou dotčeny pol. č. 440 „Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km“ a pol. č. 441 „Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km“.

Demolice č. 165 – Areál sběrných surovin

Pol. č. 450 „Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací“ je uvedeno množství 25,0 m³ s jednotkovou hmotností 2,380 což neodpovídá hodnotě uvedené v pol. č. 456 „Skládkovné – železobeton“. Změnou této položky budou dotčeny pol. č. 451 „Vodorovná doprava suti s naložením a

složením na skládku do 1 km" a pol. č. 452 „Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km“.

Demolice č. 166 – 3 plechové boudy na stavebním dvoře

Pol. č. 460 „Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací“ je uvedeno množství 124,98 m3 s jednotkovou hmotností 2,380 což neodpovídá hodnotě uvedené v pol. č. 466 „Skládkovné – železobeton“. Změnou této položky budou dotčeny pol. č. 461 „Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km" a pol. č. 462 „Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km“.

Demolice č. 167 – Objekt u přejezdu

Pol. č. 469 „Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací“ je uvedeno množství 4,375 m3 s jednotkovou hmotností 2,380 což odpovídá množství 10,4125 t. Na toto množství chybí položka „Skládkovné – železobeton“.

Demolice č. 171 – Budova na dvoře Domažlická 25

Pol. č. 494 „Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací“ je uvedeno množství 3,0 m3 s jednotkovou hmotností 2,380 což odpovídá množství 7,14 t. Na toto množství chybí položka „Skládkovné – železobeton“.

Demolice č. 177 – Objekty v prostoru čističky

Chybí položka „Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací“ na kterou se váže pol. č. 528 „Skládkovné – železobeton“

Demolice č. 301 – Bývalý obytný dům č. 194/15

Pol. č. 3 „Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací“ je uvedeno množství 30,490 m3 s jednotkovou hmotností 2,380 což neodpovídá hodnotě uvedené v pol. č. 10 „Skládkovné – železobeton“. Změnou této položky budou dotčeny pol. č. 5 „Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km" a pol. č. 6 „Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km“.

Demolice č. 302 – Bývalý obytný dům č. 201/13

Pol. č. 15 „Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací“ je uvedeno množství 260,964 m3, což neodpovídá uvedenému výpočtu. Změnou této položky budou dotčeny pol. č. 20 „Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km", pol. č. 21 „Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km" a pol. č. 25 „Skládkovné – železobeton“.

Demolice č. 303 – Bývalý obytný dům č. 266/25

Pol. č. 30 „Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací“ je uvedeno množství 1289,736 m3, což neodpovídá uvedenému výpočtu. Změnou této položky budou dotčeny pol. č. 33 „Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km", pol. č. 34 „Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km" a pol. č. 38 „Skládkovné – železobeton“.

Demolice č. 305 – Objekt ve dvoře u č. 27

Pol. č. 52 „Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací“ je uvedeno množství 10,0 m3 s jednotkovou hmotností 2,380 což neodpovídá hodnotě uvedené v pol. č. 59 „Skládkovné – železobeton“. Změnou této položky budou dotčeny pol. č. 54 „Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km" a pol. č. 55 „Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km“.

Demolice č. 306 – Obytný dům č. 27

Pol. č. 64 „Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací“ je uvedeno množství 85,536 m³, což neodpovídá uvedenému výpočtu. Změnou této položky budou dotčeny pol. č. 67 „Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km“, pol. č. 68 „Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km“ a pol. č. 72 „Skládkovné – železobeton“.

Demolice č. 307 – Objekt v zahradě u č. 29

Pol. č. 77 „Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací“ je uvedeno množství 5,0 m³ s jednotkovou hmotností 2,380 což neodpovídá hodnotě uvedené v pol. č. 84 „Skládkovné – železobeton“. Změnou této položky budou dotčeny pol. č. 79 „Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km“ a pol. č. 80 „Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km“.

Demolice č. 308 – Obytný dům č. 29/401

Již v minulém dotazu bylo řečeno, že pol. č. 89 je uvedena chybně a byla opravena na hodnotu 263,450 m³ s jednotkovou hmotností 2,380, což stále neodpovídá uvedenému množství v pol. č. 96 „Skládkovné – železobeton“. Změnou této položky budou dotčeny pol. č. 91 „Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km“ a pol. č. 92 „Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km“.

Demolice č. 315 – Objekt v zahradě

Pol. č. 110 „Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací“ je uvedeno množství 18,4 m³ s jednotkovou hmotností 2,380 což neodpovídá hodnotě uvedené v pol. č. 116 „Skládkovné – železobeton“. Změnou této položky budou dotčeny pol. č. 111 „Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km“ a pol. č. 112 „Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km“.

Demolice č. 316 – Garáž

Pol. č. 120 „Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací“ je uvedeno množství 1,0 m³ s jednotkovou hmotností 2,380 což neodpovídá hodnotě uvedené v pol. č. 127 „Skládkovné – železobeton“. Změnou této položky budou dotčeny pol. č. 122 „Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km“ a pol. č. 123 „Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku zkd 1 km přes 1 km“.

Demolice č. 319 – Objekt v zahradě

Pol. č. 130 „Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací“ je uvedeno množství 13,950 m³ s jednotkovou hmotností 2,380 což odpovídá množství 33,201 t. Na toto množství chybí položka „Skládkovné – železobeton“.

Odpověď:

Soupisy prací SO 36-34-60 a SO 298-34-60 byly na základě výše uvedených případů doplněny a upraveny. V příloze jsou opravené soubory SO363460_sp_zm2.xls a SO2983460_sp_zm3.xls.

Zadavatel dále odpovídá na dotaz č. 19 uchazeče, uvedený v Dodatečných informacích č. 8 takto:

Odpověď na dotaz č. 19 uvedený v Dodatečných informacích č. 8:

Součástí odpovědi na dotaz č. 20 těchto Dodatečných informací je i odpověď na dotaz č. 19.

Další sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedenými změnami v těchto Dodatečných informacích a s odpovědí na dotaz č. 19 uvedený v Dodatečných informacích č. 8, zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 3 pracovní dny je v souladu s § 40 odst. 2 a 3 ZVZ a je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Opravné Oznámení o zakázce - veřejné služby bude uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Změny se týkají těchto ustanovení Oznámení o zakázce:

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů

Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo přístup k dokumentům

Datum: 05/09/2016 nahrazeno 08/09/2016 (dd/mm/rrrr) Čas: 09:00

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 05/09/2016 nahrazeno 08/09/2016 (dd/mm/rrrr) Čas: 09:00

IV.3.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum: 05/09/2016 nahrazeno 08/09/2016 (dd/mm/rrrr) Čas: 09:15

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy:

- SO363460_sp_zm2.xls
- SO2983460_sp_zm3.xls

.....
Ing. Libor Kuta

vedoucí oddělení zadávání investic
odbor investiční
na základě pověření č. 1937 ze dne 2.7.2015
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace