

Váš dopis zn.: -
Ze dne: -
Naše zn.: 10564/2016-SZDC-
SSZ-ÚE-Baš

Vyřizuje: Helena Baštářová

Telefon: 972 524 081
Mobil: 724 129 033
E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 21.06.2016

dle rozdělovníku

Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati - Demolice **Dodatečné informace č. 5 – odpovědi na zaslané dotazy dodavatelů**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 10:

Objekty 132, 133, 148, 149 a dále 301, 302, 303 a 308 se nacházejí v trase budoucí přeložky silnice I/26. Podzemní části těchto objektů budou zasypány a hutněny dle požadavků uvedených v technické zprávě. Po dokončení zásypu bude provedena kontrola podloží pomocí statické zatěžovací desky. U každého objektu budou provedena dvě měření.

V rozpočtu nejsou tyto práce uvedené, mohl by zadavatel doplnit výkaz výměr?

Odpověď:

V souboru SO363460_sp_zm1.xls je u objektů 132, 133, 148, 149 doplněna R položka
043134000R Zkoušky zatěžovací

V souboru SO2983460_sp_zm1.xls je u objektů 301, 302, 303 a 308 doplněna R položka
043134000R Zkoušky zatěžovací

V příloze jsou opravené soubory SO363460_sp_zm1.xls a SO2983460_sp_zm1.xls.

Dotaz č. 11:

U objektu Demolice č. 147 – garáž, Emingerova ul. p.p.č. 9047/2. Ve výkazu výměr není uvedena likvidace azbestu. Mohl by zadavatel tuto položku doplnit?


Odpověď:

V souboru SO363460_sp_zm1.xls je u objektu 147 doplněna R položka
98135346097R Azbest

V příloze je opravený soubor SO363460_sp_zm1.xls.

Přílohy:

- SO363460_sp_zm1.xls
- SO2983460_sp_zm1.xls



Ing. Lubor Hrubeš

ředitel

Stavební správa západ
na základě „Pověření“ č.1605
ze dne 13.06.2013