

Název stavby: ETCS Petrovice u Karviné – Ostrava – Přerov - Břeclav

část dokumentace.: B souhrnná část

stupeň: Přípravná dokumentace

Příloha: B.13.5

Tabulka napojení nových BTS na nn

PS	č. BTS	název BTS	požadovaný příkon (kW)	zdroj nn	místo napojení	zálohování zdroje Z-zálohovaný N-nezálohovaný	úpravy stáv.zař.	navýšení příkonu	délka zemní trasy (m)	počet a délka protlaků	umístění měření	poznámka
212	343	žst.Sedlnice	10	Síť nn SŽDC	Rozvaděč RO na nástupišti	N	Využit stávající rezervní jistič 3f 20A/C	ANO-v rozvaděči RO nutno vyměnit hl. 3f jistič před elektroměrem 25A za 32A (EON)	40	2/2×15	Rozvaděč nn na TD	
213	334	žst.Hranice na Mor.-město	5	TS z TV	Trafostanice 25/0,4 kV, 10 kVA	N	doplnit elektroměrový rozvaděč RE	NE	20	0/0	Pilířový elektroměrový rozvaděč RE	
214	309	žst.Kunovice	10	Síť nn SŽDC	KS70 - situovaná těsně u anténního stožáru	N	Náhrada jednoduchých poj. nožových spodků za dvojité	ANO-v rozvodně nn, v rozvaděči 04-R1, pole č.3 vyměněn stávající 3f jistič 25A za 40A (SŽDC)	15	0/0	Rozvaděč nn na TD	