



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc

NAŠE ZN: 8069/2016-SŽDC-SSV-Ú3/Maj  
VYŘIZUJE: Renáta Majerová  
TEL: 724 932 325  
E-MAIL: Majerova@szdc.cz  
DATUM: Olomouc/8.8.2016

POČ. LISTŮ:  
POČ. PŘÍLOH:  
POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: **Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy – 1 .část**  
Dodatečné informace č. 1

**Dotaz č. 1:**

Součástí zadávací dokumentace je projektová dokumentace, která stanoví pro předmět zakázky použít ochranu při poruše samočinným odpojením od zdroje (jističe a proudové chrániče).  
Připustí zadavatel předložení nabídky na předmět zakázky s alternativní ochranou při poruše oddělením (oddělovací transformátory)?

**Odpověď:**

Zadavatel nepřipustí změnu zadání. Ochrana při poruše bude provedena dle projektové dokumentace – proudové chrániče.

**Dotaz č. 2:**

Dále se dotazujeme, zda pro elektrické výrobky (rozdávěče napájecí a řídicí, topné tyče), které jsou součástí EOv bude důsledně platit, že musí mít v době podání nabídky schválené trvalé technické podmínky nebo prozatímní technické podmínky nebo byl minimálně vydán SŽDC, s.o. souhlas se sjednáním prozatímním technických podmínek až v průběhu realizace dodávky jak stanoví Směrnice SŽDC, s.o. č.34 ?

**Odpověď:**

Na železniční dopravní cestě lze uvést do provozu v rámci investičních akcí pouze výrobky a zařízení elektrotechniky a energetiky v souladu se směrnicí SŽDC č. 34. Zadavatel investiční akce musí odmítnout nabídky v obchodní soutěži, které obsahují výrobky, pro něž nebyly splněny požadavky směrnice č.34 (bod 3.9).

Vzhledem ke skutečnosti, že nedochází ke změně zadávacích podmínek, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

V Olomouci dne - 8 -08- 2016

**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace