

NAŠE ZN: 7890/2016-SŽDC-SSV-Ú3/Hof
VYŘIZUJE: Milada Hofmanová
TEL: 724 932 387
E-MAIL: hofmanova@szdc.cz
DATUM: Olomouc/2.8.2016

POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: Dopravní terminál Uherský Brod – III. etapa
Dodatečné informace č. 2

Dotaz č. 2:

V zadávací dokumentaci „Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky“ část 3 Pokyny pro dodavatele je v bodě 14.4 Požadavky na zpracování nabídkové ceny uvedeno, že zhotovitel má ocenit i náklady, které budou prováděny v souvislosti s Pravidly pro publicitu spolufinancovaných z Programu švýcarsko-české spolupráce a uvést je v Rekapitulaci ceny do položky Všeobecný objekt resp. položky. V tomto objektu není pro tyto práce žádná položka.

Pokud mají být tyto náklady součástí nabídky, jakým způsobem se mají započítat do výkazů výměr?

Odpověď:

Součástí předmětu plnění zhotovitele stavby bude i zajištění publicity projektu v rozsahu stanoveném Postupy pro zajištění publicity pro Program švýcarsko-české spolupráce ve znění platném od 15. 2. 2010 (dále též „Postupy pro zajištění publicity“).

Zadavatel doplnil Všeobecné položky Výkazu výměr - soupis prací k ocenění o položku Zajištění publicity. Dodavatelé ve svých nabídkách předloží oceněný výkaz výměr ve znění, které je přílohou této dodatečné informace.

Dotaz č. 3

V zadávací dokumentaci „Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky“ část 3 Pokyny pro dodavatele je v bodě 14.4 Požadavky na zpracování nabídkové ceny uvedeno, že zhotovitel má ocenit i náklady, které budou prováděny v souvislosti s Pravidly pro publicitu spolufinancovaných z Programu švýcarsko-české spolupráce billboard, pamětní deska, plakáty, informační materiál, informační akce, zahájení projektu a další významné akce při implementaci projektu, atd.

Může zadavatel upřesnit tyto požadavky - materiál pro pamětní desku, výpis prací, které bude zadavatel požadovat tak, aby všichni účastníci výběrového řízení ocenili stejné položky?

Odpověď:

Součástí předmětu plnění zhotovitele stavby bude i zajištění publicity projektu v rozsahu stanoveném Postupy pro zajištění publicity. Postupy pro zajištění publicity včetně příloh v české i anglické verzi jsou veřejně dostupné na internetové adrese <http://www.swiss-contribution.cz/cs/publicita/postupy-pro-zajisteni-publicity>. Technické podmínky (požadavky) na velikost, barvu a materiál jednotlivých prostředků publicity (billboardy, pamětní deska) jsou stanoveny v Postupech pro zajištění publicity a jejich přílohách.

Dotaz č. 4

V zadávací dokumentaci SO 16-01 Železniční spodek je v pol. č. 16,22 a 15 navržena vápno cementová stabilizace. Pro stanovení ceny této položky je potřeba stanovit množství pojiva.

Žádáme o stanovení % množství pojiva.

Odpověď:

Množství pojiva se určí podle aktuálních podmínek na stavbě - viz TZ.

Pro soutěž lze předpokládat 2.5%.

Dotaz č. 5

V zadávací dokumentaci SO 16-02 Železniční spodek je pol. č.7 Protlačování ocelového potrubí DN do DN300 s popisem Protlak pro potrubí DN 200 vč chráničky. Součástí projektové dokumentace není výkres – detail protlaku.

Žádáme o doplnění projektové dokumentace a upřesnění materiálu protlaku.

Odpověď:

Jedná se o standardní ocelovou chráničku do níž bude následně vloženo plastové svodné potrubí DN 200.

Dotaz č. 6

V Technické zprávě SO 16-01 a SO 1701 Zadávací dokumentace jsou uvedeny Přílohy projektu - tabulka trativodních šachet, detail vyústění svodného potrubí na svah s retenční jímkou.

Může zadavatel poskytnout tyto přílohy?

Odpověď:

Tabulka trativodních šachet je součástí TZ. Obě přílohy přikládáme.

Dotaz č. 7

V SO 16-02 Nástupiště a zpevněné plochy je položka č. 15 kryt z beton dlaždic se zámkem šedé tl 60mm s dodatečným popisem:

- zámková dlažba s impregnací tl 60mm
- dlažební desky 200x200 bez zkosených hran

Může zadavatel upřesnit rozměry dlažby s impregnací?

Odpověď:

Dlažba s impregnací je určena pro většinu povrchů. Jedná se o standardní obdélníkové/čtvercové dlaždice 200/100 mm resp. 100/100 mm. Klad dlažby by měl odpovídat předchozí stavbě - viz příloha.

Zadavatel v souladu s § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) tímto podává k výše uvedené veřejné zakázce následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám bez předchozí žádosti:

Pro vyloučení případných pochybností se zadavatel rozhodl v zadávací dokumentaci výslovně stanovit povinnost budoucího zhotovitele stavby zajistit publicitu projektu. Do článku 4. Smlouvy tak zadavatel doplňuje nový bod 4.4, který zní takto:

„4.4 Zhotovitel je povinen jako součást plnění Smlouvy zajistit informovanost široké veřejnosti o financování Díla z prostředků poskytnutých z Programu švýcarsko-české spolupráce a Státním fondem dopravní infrastruktury. Za tím účelem se Zhotovitel zavazuje zajistit aplikaci všech prostředků propagace (včetně formy) v rozsahu stanoveném v aktuálně platném znění Postupů pro zajištění publicity pro Program švýcarsko-české spolupráce, se kterými se Zhotovitel před uzavřením Smlouvy v rámci zadávacího řízení důkladně seznámil. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby ve všech informačních materiálech o prováděném Díle bylo vyobrazeno logo Programu švýcarsko-české spolupráce, logo SZDC a logo Státního fondu dopravní infrastruktury včetně uvedení údaje, že Dílo je

částičně financováno z prostředků Programu švýcarsko-české spolupráce a Státního fondu dopravní infrastruktury s uvedením údaje o tom, jaké procento celkových nákladů stavby je financováno z Programu švýcarsko-české spolupráce a Státním fondem dopravní infrastruktury. Objednatel se zavazuje k výše uvedeným účelům poskytnout Zhotoviteli na jeho žádost logo Státního fondu dopravní infrastruktury v elektronické podobě. Při plnění výše stanovených povinností je Zhotovitel povinen respektovat ustanovení Postupů pro zajištění publicity pro Program švýcarsko-české spolupráce. Jednotlivé prostředky propagace mohou být přiměřeně aktualizovány v průběhu zhotovování Díla bez nároku na změnu Ceny Díla.“.

Přílohou této dodatečné informace je aktualizované znění závazného vzoru smlouvy o dílo, který dodavatel předloží ve své nabídce.

V souboru Výkaz výměr k ocenění“ (který je součástí ZD) byla do listu „Všeobecné položky“ doplněna položka "zajištění publicity". Tento list je součástí soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), který tvoří přílohu této dodatečné informace a rovněž bude uveřejněn na profilu zadavatele na webovém portálu <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/70994234>. Uchazeči jsou tedy povinni v zadávacím řízení použít tento soupis prací.

Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provedl úpravy v uveřejněném oznámení. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (uveřejněno pod evidenčním číslem VZ 631309).

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny úpravy zadávacích podmínek, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 22. 8. 2016 na den 23. 8. 2016, tedy o 1 kalendářní den. V Opravném Oznámení o zakázce – veřejné služby se tedy mění následující lhůty:

V Opravném Oznámení o zakázce – veřejné služby se tedy mění následující lhůty:

Oddíl IV. 3.3): rušíme datum 22.8.2016 ve 14:00 hod. a nahrazujeme datem 23.8.2016 ve 14:00 hod.,

Oddíl IV. 3.4): rušíme datum 22.8.2016 ve 14:00 hod. a nahrazujeme datem 23.8.2016 ve 14:00 hod.,

Oddíl IV. 3.7): rušíme datum 22.8.2016 ve 14:00 hod. a nahrazujeme datem 23.8.2016 ve 14:00 hod..

Přílohy:

závazný vzor smlouvy o dílo

soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

tabulka trativodních šachet, detail vyústění svodného potrubí na svah s retenční jímkou, klad dlažby

V Praze dne 2. 9. 2016



Ing. Jarmila Ozimá

ředitelka odboru investičního

na základě „Pověření“ č. 1604

ze dne 13.06.2013

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace