

Váš dopis zn.: -

Ze dne: -

Naše zn.: 18815/2016-SZDC-SSZ-UE-HII

**Dle rozdělovníku**

Vyřizuje: Hlídková

Telefon: 972244810

Mobil: 724321788

E-mail: hlikova@szdc.cz

**Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n., II. část – žst. Praha Hostivař – Praha hl.n.****Dodatečné informace – Dodatek č. 13**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 1 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, zasíláme následující odpovědi na dotazy uchazečů:

**Dotaz č. 37:**

Jakým způsobem má zhotovitel kalkulovat položku č. 29 na SO 3-45-01 (ŽST Praha Zahradní město, demolice) :

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	mno žství
29	9xxx	ocel	t	196, 44

Komu připadá vyzískaná ocel? Připadá zisk z odprodeje zhotoviteli?

V techn. zprávě jednotlivých objektů SO 3-45-01 je v kapitole E10 uvedeno:

“5) Kovový odpad je využitelný jako druhotná surovina - lze jej odprodat oprávněné právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu.”

**Odpověď č. 37:**

S materiálem z demolice bude nakládáno dle směrnice SZDC pro hospodaření s vyzískaným materiálem. Množství a stav materiálů bude řešen na základě objemů a objevených materiálů dle skutečnosti při realizaci (pokud se vyskytnou v jiném množství, než udává dokumentace).

**Dotaz č. 38:**

Dle zadavatelem postoupené projektové dokumentace proběhne výstavba technologické budovy v Edenu a její spuštění do provozu až v roce 2020.

- a) **Žádáme zadavatele o informaci z jakého místa bude připojeno a napájeno v rámci přechodových stavů elektrické zařízení (osvětlení, zabezpečovací zařízení, rozhlas, EOv, atd.) v Edenu?**
- b) **Žádáme zadavatele o informaci, zda je v rámci projektantem navržených stavebních postupů (POV) a s tím souvisejících přechodových stavů počítáno s časovým prostorem pro zřízení provizorního stavu zabezpečovacího zařízení ?**

**Odpověď č. 38 a):**

Během přechodových stavů bude připojeno:

Osvětlení zast. Eden - ze stávající trafostanice 22/0,4kV SŽDC označené "T10".

Provizorní zab. zařízení - ze stávající trafostanice 22/0,4kV SŽDC označené "T10".

Rozhlas - není během provizorních stavů napájen, neboť toto nebylo v průběhu přípravy projektu požadováno.

EOV - není během provizorních stavů napájeno, neboť toto nebylo v průběhu přípravy projektu požadováno.

Soupis prací byl doplněn o položku provizorního napájení osvětlení a zab. zařízení s podrobnou specifikací dané položky:

R101	PROVIZORNÍ NAPÁJENÍ A OVLÁDÁNÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ A PROVIZORNÍ NAPÁJENÍ A OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ PODCHODU PRO CESTUJÍCÍ	KPL	1,000
------	---	-----	-------

Doplňný soupis prací zasíláme v příloze odpovědi.

**Odpověď č. 38 b):**

Návrh POV vycházel z navržených provizorních stavů zabezpečovacího zařízení, tudíž je s časem na zřízení a aktivaci provizorií zab. zařízení v POV počítáno. Pokud má uchazeč na mysli nějaký konkrétní případ, u kterého má nějaké pochybnosti, je nutno toto provizorium do dotazu blíže a podrobněji specifikovat.

Zadavatel v souladu s „Dodatečnými informacemi – Dodatky č. 10-13“ a v souladu s § 40 odst. (3) zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění přiměřeně prodlužuje následující lhůty uvedené v Oznámení o zakázce.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 - Oprava - Oznámení změn nebo dodatečných informací“ bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz).

Změny se týkají těchto ustanovení Oznámení o zakázce:

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů

Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo přístup k dokumentům

Datum: 09/12/2016 nahrazeno 15/12/2016 (dd/mm/rrrr)

Čas: 09:00

*IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast*

Datum: 09/12/2016      nahrazeno 15/12/2016 (dd/mm/rrrr)      Čas: 09:00

*IV.3.7) Podmínky pro otevírání nabídek*

Datum: 09/12/2016      nahrazeno 15/12/2016 (dd/mm/rrrr)      Čas: 09:15

Zadavatel v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších platných právních předpisů, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 - Oprava - Oznámení změn nebo dodatečných informací“ bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz).

Prodloužení o 5 dní je dle ZVZ § 40 odst. (3) dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze dotazů uchazečů.

Výše uvedenou provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Příloha:  
soupis prací

V Praze dne 24. 11. 2016



Ing. Jarmila Ozimá  
na základě pověření č. 2068 ze dne 1.6.2016  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace